

Annexe 2 - contrôles réglementaires

	Appareillages/Domaine	Description	Réglementation	Contrôleur	Fréquence	Vérification 2018	
						prévue	réelle
1	Maintenance du déboureur séparateur d'hydrocarbures	Vérification du séparateur d'hydrocarbures par une entité habilitée	Art. 3.8 de l'AP du 27/03/2017	ALLIANCE	Annuelle	13/02/2018	13/02/2018
-	Contrôles rejets atmosphériques NO2, CO, O2 chaufferie Programme de surveillance (chaudières gaz)	Baie Mesures concentration NO2 CO CO2 en continu	Art. 4.7.2 de l'AP du 27/03/2017		En continu	-----	-----
2	Contrôles rejets atm. O2, CO2, CO, NOX chaufferie	(Le contrôle inopiné remplace le contrôle par l'organisme habituel pour 2018)	Art. 4.7.2 de l'AP du 27/03/2017	Bureau de contrôle (APAVE + DEKRA)	Annuelle (inopiné pour 2018)	01/12/2018	04/12/2018
3	Contrôles rejets atm. O2, CO2, CO, NOX cogénération	(Le contrôle inopiné remplace le contrôle par l'organisme habituel pour 2018)	Art. 4.7.2 de l'AP du 27/03/2017	Bureau de contrôle (APAVE + DEKRA)	Annuelle (inopiné pour 2018)	01/03/2018 et 01/12/2018	28/03/2018 et 14/12/2018
4	Programme de surveillance (moteur cogé)	Mesure concentration en NOx	Art. 4.7.2 de l'AP du 27/03/2017	Organisme agréé	Trimestrielle	14/12/2018	
5	Prévention et lutte contre le bruit	Mesures des niveaux d'émission sonore	Art. 7.5 de l'AP du 27/03/2017	APAVE	Triennale		24/04/2018
6	Contrôle installations électriques	Vérification des installations électriques	Art. 8.5.1 de l'AP du 27/03/2017 - Installations électriques	APAVE	Annuelle	11/04/2018	23/02/2018
	Thermographie		Assureur	BV	Annuelle		30/11/2018
7	Système de détection gaz chaufferie + cogénération	Certificat étalonnage / vérification Contrôle régulier des détecteurs gaz et incendie	Art. 8.5.5 de l'AP du 27/03/2017	OLDHAM	Annuelle	01/08/2018	02/10/2018
8	Système de détection incendie chaufferie	Certificat étalonnage / vérification Contrôle régulier des détecteurs gaz et incendie	Art. 8.5.5 de l'AP du 27/03/2017	CHUBB	Annuelle	03/08/2018	25/10/2018
9	Système de détection incendie cogénération			SSI SERVICE	Annuelle	04/08/2018	27/07/2018
10	Contrôle étanchéité circuit gaz	Voir procédure contrôle étanchéité annuel	Rapport ATEX	DALKIA	Semestrielle (sauf si contrôle annuel)	31/10/2018	09/11/2018
	Contrôle étanchéité circuit gaz	Voir procédure contrôle étanchéité annuel	Rapport ATEX	DALKIA	Annuel	-	27/06/2018
11	Protection contre la foudre	Vérification visuelle des protection contre la foudre	Art. 8.6.2 de l'AP du 27/03/2017	BCM	Annuelle	-	-
	Protection contre la foudre	Vérification complète de l'état des dispositifs	Art. 8.6.2 de l'AP du 27/03/2017	APAVE	Tous les 2 ans	15/09/2018	15/09/2018
12	Extincteurs	Vérification périodique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie	Art. 8.11.4 de l'AP du 27/03/2017	ISS	Annuelle ou après chaque utilisation	13/02/2018	26/03/2018
	RIA	Vérification périodique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie	Art. 8.11.4 de l'AP du 27/03/2017	ISS	Annuelle ou après chaque utilisation	01/03/2018	26/03/2018
13	Mesure débit des poteaux incendie				Annuelle	04/05/2018	04/05/2018
14	Exercice / Formation GIC	Grande Installation à Combustion	Art. 8.11.1 de l'AP du 27/03/2017 Equipe d'intervention	DALKIA	Annuelle	9 et 16/11/2018	

Annexe 2 - contrôles réglementaires

	Appareillages/Domaine	Description	Réglementation	Contrôleur	Fréquence	Vérification 2018	
						prévue	réelle
15	Formation équipier 1ère intervention	Exercice de simulation et sur feu réel	Art. 8.11.1 de l'AP du 27/03/2017 Equipe d'intervention Code du travail		Quinquennale	Formation Hors Plan demande faite le 09/04/2018	23/24/207/2018
-	Déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et des quantités de déchets dangereux et non dangereux produites (GEREP)	Déclaration des émissions de gaz à effet de serre, émissions polluantes dans l'eau, l'air et les sols, quantité de déchets dangereux (>2t/an) et non dangereux	Art. 11.8 de l'AP du 27/03/2017	DALKIA	Annuelle	31/03/2019	31/03/2019
-	Bloc d'éclairage autonome	Autonomie 1h	SSI	APAVE	Annuelle	11/04/2018	23/02/2018
16	Système désenfumage cogénération	Contrôle du débit de désenfumage	Art. 8.4 de l'AP du 27/03/2017	BUREAU VERITAS	1 an	01/08/2018	25/10/2018
17	EPI/outillage individuelle	Vérification visuelle	-	DALKIA	1 an	01/09/2018	30/09/2018
18	ATEX	Zonage	Art. 8.5.1 de l'AP du 27/03/2017	APAVE	Une fois et en cas de modification des installations		
	ATEX	Contrôle adéquation du matériel		APAVE	1 an		03/05/2018
19	AST chaudière 1, 2, 3, 4	Contrôle des baies d'analyse	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	DEKRA (+ OTI)	an sauf si QAL	15/12/2018	
	QAL2 chaudière 1, 3 et 4	Contrôle des baies d'analyse	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	APAVE (+ OTI)	5 ans	-	24/02/2016 + 26/06/2018
	QAL2 chaudière 2	Contrôle des baies d'analyse	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	BV (+ OTI)	5 ans	-	15/12/2017 + 26/06/2018
20	QAL 3 chaudière	Contrôle des baies d'analyse Installation d'un logiciel	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	OTI	Contrôle continu	15/12/2018	
21	AST cogénération	Contrôle des baies d'analyse	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	APAVE (+ OTI)	an sauf si QAL	-	-
	QAL2 cogénération	Contrôle des baies d'analyse	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	APAVE (+ OTI)	5 ans	15/11/2018	
22	QAL 3 cogénération	Contrôle des baies d'analyse Installation d'un logiciel	Art. 4.7.4 de l'AP du 27/03/2017	OTI	Contrôle continu	15/12/2018	
	Contrôles rendement générateurs			DALKIA	Hebdomadaire	Contrôles combustion	Contrôles combustion
	Contrôles des compteurs d'énergie	Logiciel installé + contrôle annuel		KAMSTRUP	Annuel	Commande passée le 06/03/2018	25/05/2018
23	Mesure du débit des gaz de combustion	Outil de calcul de mesure du débit des fumées de la chaufferie	Art. 4.7.1 de l'AP du 27/03/2017	DALKIA	Fichier mensuel		
24	Contrôle de l'analyseur de combustion			Ecom	Annuel	10/05/2018	14/05/2018
25	Contrôle baie d'analyse	Baie d'analyse Chaufferie		OTI	Annuel	Commande passée le 21/02/2018	13/06/2018
		Baie d'analyse Cogénération			Annuel	Commande passée le 14/03/2018	18/07/2018

Annexe 2 - contrôles réglementaires

	Appareillages/Domaine	Description	Réglementation	Contrôleur	Fréquence	Vérification 2018	
						prévue	réelle
26	Programme de surveillance (chaudières fonctionnement au FOD en écrêtage ou secours)	Mesures concentration SO2 NO2 poussières CO O2 COV HAP Formaldéhyde métaux	Art. 4.7.2 de l'AP du 27/03/2017		Semestrielle En continu Annuelle En continu Annuelle		
27	Réunion trimestrielle du suivi du système de management Nîmergie				Trimestrielle	25/09/2018 7/12/2018	25/09/2018 7/12/2018
	Réunion annuelle de suivi du système de management de Nîmergie				Annuelle	-	-
28	Ronde environnementale	Formulaire Smartphone	-	DALKIA	Mensuelle	17/08/2018 25/09/2018 24/10/2018 15/11/2018 15/12/2019	17/08/2018 25/09/2018 24/10/2018 15/11/2018 21/12/2018
29	Tableau de bord environnement		Art. 2.2.3 de l'AP du 27/03/2017		Trimestriel		01/06/2018 11/07/2018 08/10/2018 07/01/2019
	Envoi DREAL Trimestriel				Trimestriel		01/06/2018 11/07/2018 08/10/2018 07/01/2019
30	Contrôle périodique des installations consommant de l'énergie thermique	R224-31 du code de l'environnement. Organisme COFRAC	Article 4.6 de l'AP du 27/03/2017	BV	Bi annuelle		
31	Maintenance périodique du pollustop	Selon DOE Pollustop Feuille de maintenance à remplir dans le classeur ICPE	Selon DOE Pollustop	Telestop	Annuelle		